

**PUBLICACIÓN PLANTILLA Y RESULTADO DEFINITIVO**

**PRUEBA DE CONOCIMIENTOS**

**TÉCNICO O TÉCNICA SUPERIOR PARA SEVILLA**

Se publica la plantilla definitiva de la prueba de oposición realizada el 5 de abril, indicándose las alegaciones estimadas a la plantilla provisional. Así mismo, se publica el resultado definitivo de puntuaciones de la fase de oposición.

En los próximos días se publicará los resultados provisionales de la fase de concurso.

LA SECRETARIA GENERAL  
Inmaculada Cabeza Seviel

FIRMADO POR	MARIA INMACULADA CABEZA SEVIEL	22/04/2022	PÁGINA 1/3
VERIFICACIÓN	Pk2jm77RWLC22GB7FQA88EN73J24DJ	<a href="https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma">https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma</a>	

**PLANTILLA DEFINITIVA**

11	a b c d	21	a b c d	31	a b c d	1R	a b c d
12	a b c d	22	a b c d	32	a b c d	2R	a b c d
13	a b c d	23	a b c d	33	a b c d	3R	a b c d
14	a b c d	24	a b c d	34	a b c d	4R	a b c d
15	a b c d	25	a b c d	35	a b c d	5R	a b c d
16	a b c d	26	a b c d	36	a b c d		
17	a b c d	27	a b c d	37	a b c d		
18	a b c d	28	a b c d	38	a b c d		
19	a b c d	29	a b c d	39	a b c d		
20	a b c d	30	a b c d	40	a b c d		

**ALEGACIONES ESTIMADAS.**

- Pregunta 32 se anula, al no haber ninguna de las opciones correcta. Según el Real Decreto 552/2019, en su instrucción técnica complementaria IF-14, las instalaciones de Nivel 2 se inspeccionarán cada 10 años, y en el caso de que empleen refrigerantes fluorados, se inspeccionarán cada año si su carga refrigerante es igual o superior a 5000 toneladas equivalentes de CO<sub>2</sub>, cada dos años si es inferior a 5000 toneladas equivalentes de CO<sub>2</sub> pero igual o superior a 500 toneladas equivalentes de CO<sub>2</sub>, y cada cinco años si es inferior a 500 toneladas equivalentes de CO<sub>2</sub> pero igual o superior a 50 toneladas equivalentes de CO<sub>2</sub>.

- Pregunta 34, la opción correcta es la a. Según el Real Decreto 552/2019, el butano es un refrigerante de baja seguridad, por lo que la instalación frigorífica sería de Nivel 2. Por tanto, y según el artículo 21 de dicho Real Decreto, para la puesta en marcha de una instalación de Nivel 2 es necesario aportar el proyecto de la instalación.

Por tanto, la pregunta 1R se incluye en la corrección final de la prueba.

FIRMADO POR	MARIA INMACULADA CABEZA SEVIEL	22/04/2022	PÁGINA 2/3
VERIFICACIÓN	Pk2jm77RWLC22GB7FQA88EN73J24DJ	<a href="https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma">https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma</a>	

### Candidaturas que superan el proceso de oposición

Número de Solicitud	Puntuación sobre 40	Puntuación sobre 60
3705	24	36,00
3709	20	30,00
3710	20	30,00

### Candidaturas que no superan el proceso de oposición

Número de Solicitud	Puntuación sobre 40
3704	19
3707	16